

# FAQ

よくあるご質問

**Q** 排水設備確認申請書の提出方法を教えてください。

**A** 紙媒体での提出をお願いします。  
様式については、矢掛町公式ホームページへ掲載しております「排水設備確認申請書」に必要な事項を記入のうえ、紙媒体で印刷した申請書をご提出ください。  
また、同申請書は矢掛町役場上下水道課窓口でも受取可能ですので、必要部数をお伝えのうえ、お持ち帰りください。

**Q** 排水設備確認申請書提出前に内容を確認してもらえますか。

**A** 事前に内容確認できます。  
矢掛町役場上下水道課窓口でも可能ですが、電子メールでの確認も可能です。  
ただし、申請書は紙媒体での提出をお願いします。

メールアドレス: [gesui@town.yakage.lg.jp](mailto:gesui@town.yakage.lg.jp)

※メール件名に【排水設備】〇〇邸と記載して送付ください。

**Q** 台所からの排水ますは何を設置すればいいですか。

**A** クリーンます（カゴ付き）を設置してください。

**Q** トイレからの排水ますは何を設置すればいいですか。

**A** 段差付（3cm）のますを設置してください。  
ただし、最上流の場合は必須としません。

**Q** その他（浴室・洗面・洗濯等）からの排水ますは何を設置すればいいですか。

**A** トラップます（溜ます+エルボまたはUT）を設置してください。  
ただし、器具ヘトラップが付属している場合は、二重トラップとしないようにしてください。

**Q** 配管の土被り厚は何cmですか。

**A** 20cmを基準としています。  
万が一、土被りが不足する場合は、町担当者と協議のうえ管種の変更または上部コンクリート打設により防護してください。

**Q** 配管延長の限界値を教えてください。

**A** 管径の120倍までの延長としています。（例：φ100の場合だと12mまで）

**Q** T字（チーズ）配管の制約はありますか。

**A** 5mに1箇所までとしています。

# FAQ

## よくあるご質問

---

**Q** 屈曲点にますは必要でしょうか。

**A** 必要です。

---

**Q** 自在継手の使用は認められますか。

**A** 認めていません。

---

**Q** 既設構造物との離隔は何cmですか。

**A** 30cmの離隔を基準としています。  
万が一、離隔が不足する場合は、町担当者と協議のうえ施工してください。  
現場状況により、道路管理者への協議が別途必要となる場合があります。

---

**Q** 周辺に植樹がある場合はどうすればいいですか。

**A** 木根等が侵入する恐れがあるので、近くを配管しないよう計画してください。

---

**Q** グリーストラップ（阻集器）を設置するのに必要な提出資料はありますか。

**A** 選定した製品の容量計算書および仕様書（カタログ等）を排水設備確認申請時に資料を添付して提出してください。

---

**Q** ガーデンパン（屋外洗場）は下水道へ接続していいですか。

**A** 接続しないでください。雨水扱いとして排水してください。

---

**Q** 給湯器等のドレン水は下水道へ接続していいですか。

**A** 接続しないでください。雨水扱いとして排水してください。

---

**Q** 排水ヘッダーの使用は認められますか。

**A** 認めていません。

---

※その他、不明点等ありましたら、矢掛町役場上下水道課下水道工務係（TEL:0866-82-0173）までお尋ねください。